

Beschlussvorlage

Vorlage Nr. XVI/ 611

Overath, den 25.05.2022

- öffentliche Sitzung
 nichtöffentliche Sitzung

Berichterstatter:
Steinwartz, Thorsten

Beratungsfolge

Betriebsausschuss

Sitzungstermin

07.06.2022

Projekt Entsorgung Erneuerung Mischwasserkanal Abts-Höhe

Finanzielle Auswirkungen?	ja
Geschäftsjahr	2022
Kostenart	
Kostenstelle/Projekt	
Gesamtansatz	0,00
Bedarf	0,00
Erträge	0,00
Jährliche Erträge	0,00
Kosten	0,00
Jährliche Folgekosten	0,00
Bemerkungen	

Beschlussvorschlag:

Die Betriebsleitung wird beauftragt, das Projekt Erneuerung Mischwasserkanal Abts-Höhe durchzuführen und die dafür erforderlichen Vergaben vorbehaltlich der Zustimmung des Rechnungsprüfungsamtes vorzunehmen.

Sachdarstellung:

In der Straße Abts-Höhe liegt ein öffentlicher Mischwasser-Kanal, der sowohl der Entwässerung der Privatgrundstücke als auch der Entwässerung der öffentlichen Flächen dient. Im Bereich des Wendehammers liegt jedoch ein Sinkkasten auf privater Fläche; von dort führt eine Anschlussleitung über privat bis zur Straße Eichen, über den ein Teil der öffentlichen Verkehrsfläche entwässert sowie ein Teil einer privaten Grundstücksentwässerung geführt wird. Wer diesen Sinkkasten mit Ablaufleitung wann in der Vergangenheit gebaut hat, ist nicht mehr zu eruieren. Hintergrund war auf jeden Fall, dass der in der Straße vorhandene MW-Kanal sehr flach liegt und man diesen einen Sinkkasten nicht im Freigefälle an den Kanal anschließen konnte. Die vorhandene Konstruktion entspricht nicht den allgemein anerkannten Regeln der Technik.

Sie hat beim Unwetter am 14./15.07.2021 zu Problemen bei Unterliegern geführt. Seither ist die Stadt mit den betroffenen Anliegern in Kontakt und hat Untersuchungen vorgenommen, wie die Situation verbessert werden kann.

Steinwartz
Beigeordneter